


Legenda:

ATF Venkovní čidlo teploty QAC34
 FB Dálkové ovládání *)
 HM Směšovací ventil *)
 HP Čerpadlo top. okruhu*)
 HVF Teplotní čidlo okruhu*)

MAG Membránová expanz. nádoba*)
 MAR Směšovací trubky *)
 TKW Studená pitná voda
 TLP Nabijecí čerpadlo teplé vody*)
 TWF Čidlo teplé vody QAZ 36 *)

TWW Teplá voda
 TWZ Cirkulace pitné vody
 TZP Cirkulační čerpadlo *)
 *) Příslušenství

LMS 12A



Popis:

ATF Čidlo venkovní teploty QAC 34

FB Dálkové ovládání *)

HK Topný okruh (1-čerpadlový, 2-směšovaný)

HP Okruhové čerpadlo

HVF Teplotní čidlo

MAG Membránová expazní nádoba*)

KP Čerpadlo kotle Q1

TKW Studená voda

Q3 Nabíjecí čerpadlo teplé vody *)

B3 Čidlo teplé vody

TWW Teplá voda

TWZ Cirkulace teplé vody

B10 Čidlo výstupu kaskády


*) Dodávka ze strany stavby

1) Externí nebo interní expazní nádoba

LMS 13A

B9
ATF

WGB 50 - 110 kW



Popis:

ATF	Čidlo venkovní teploty QAC 34
FB	Dálkové ovládání *)
HK	Topný okruh (1-čerpadlový, 2-směšovaný)
HP	Okruhové čerpadlo
HVF	Teplotní čidlo

MAG	Membránová expanzní nádoba*)
B70	Čidlo zpátečky kaskády *)
TKW	Studená voda
Q3	Nabíjecí čerpadlo teplé vody *)
B3	Čidlo teplé vody

Řídící kotel kaskády
2 směšované okruhy
+ teplá voda s cirkulací

TWW	Teplá voda
TWZ	Cirkulace teplé vody
B10	Čidlo výstupu kaskády
*)	Dodávka ze strany stavby
1)	Externí nebo interní expanzní nádoba

LMS18A