


WGB 15-38 kW



Popis:


ATF Čidlo venkovní teploty QAC 34
 FB Dálkové ovládání *)
 HK Topný okruh (1-čerpadlový, 2-směšovaný)
 HP Okruhové čerpadlo
 HVF Teplotní čidlo

MAG Membránová expanzní nádoba*)
 B70 Čidlo zpátečky kaskády *)
 TKW Studená voda
 Q3 Nabíjecí čerpadlo teplé vody *)
 B3 Čidlo teplé vody

TWW Teplá voda
 TWZ Cirkulace teplé vody
 B10 Čidlo výstupu kaskády
 *) Dodávka ze strany stavby
 1) Externí nebo interní expanzní nádoba

LMS 10A

WGB 15-38 kW



Legenda:


ATF Venkovní čidlo teploty
 FB Dálkové ovládání *)
 HM Směšovací ventil *)
 HP Čerpadlo topného okruhu
 HVF Teplotní čidlo QAD 36 *)

MAG Membránová expanzní nádoba *)
 MAR Směšovací trubky *)
 TKW Studená pitná voda
 TLP Nabíjecí čerpadlo teplé vody *)
 TWF Čidlo teplé vody QAZ 36 *)

TZP Cirkulační čerpadlo
 TWZ Teplá voda
 *) Cirkulace teplé vody
 *) Příslušenství
 *) Externí nebo alternativně interní membránová expanzní nádoba

LMS 11A

WGB 15 - 38 E



Legenda:

ATF Venkovní čidlo teploty B9
 MAG Membránová expanzní nádoba *)
 FB Dálkové ovládání *)
 KP Čerpadlo kotle Q1


TKW Studená pitná voda
 Q3 Trojcestný ventil TV
 TWF Čidlo teplé vody QAZ 36 *) B3
 TWW Teplá voda

TZP Cirkulační čerpadlo Q4
 *) Příslušenství
 1) Externí nebo alternativně interní membránová expanzní nádoba

LMS 1A

WGB 15-38 kW

Hydraulická výhybka nebo
deskový výměník pro oddělení okruhu




Legenda :

ATF Venkovní čidlo teploty QAC34 B9
FB Dálkové ovládání *) *)
HP Čerpadlo top. okruhu Q2
HVF Teplotní čidlo nábh. B10
KP Čidlo kotle Q1

MAG Membránová expenzní nádoba*)
TKW Studená pitná voda
TWF Čidlo teplé vody QAZ 36 *) B3
TWW Tepla voda
Q3 Trojcestný ventil TV

TZP Cirkulační čerpadlo*) Q4
TWZ *)
1) Příslušenství
1) Externí nebo alternativně interní membránová expenzní nádoba

LMS 2A




Legenda:

ATF Venkovní čidlo teploty B9
 MAG Membránová expanzní nádoba *)
 FB Dálkové ovládání *)
 HP Čerpadlo top. okruhu Q2

TKW Studená pitná voda
 TLP Nabíjecí čerpadlo teplé vody*)Q3
 TWF Čidlo teplé vody QAZ 36 *)B3
 TWW Teplá voda

TZP Cirkulační čerpadlo Q4
 *) Příslušenství
 1) Externí nebo alternativně interní membránová expanzní nádoba




Legenda:

ATF Venkovní čidlo teploty B9
 MAG Membránová expazní nádoba *)
 FB Dálkové ovládání *)
 KP Čerpadlo kotle Q1
 HWF Teplotní čidlo

TKW Studená pitná voda
 Q3 Trojcestný ventil TV
 TWF Čidlo teplé vody QAZ 36 *) B3
 TWW Teplá voda
 HM Směšovací ventil

TZP Cirkulační čerpadlo 04
 HP Čerpadlo okruhu
 *) Příslušenství
 1) Externí nebo alternativně interní membránová expazní nádoba

Tato verze umožňuje souběh směšovaného topného okruhu a nabíjení teplé vody, pro čerpadlový okruh je přednost TV absolutní



Legenda:


ATF Venkovní čidlo teploty B9
 MAG Membránová expazní nádoba *)
 FB Dálkové ovládání *)
 HWF Teplotní čidlo

TKW Studená pitná voda
 TLP Nabíjecí čerpadlo teplé vody*) Q3
 TWF Čidlo teplé vody QAZ 36 *) B3
 TWW Teplá voda
 HM Směšovací ventil


TZP Cirkulační čerpadlo Q4
 HP Čerpadlo okruhu
 *) Příslušenství
 1) Externí nebo alternativně interní membránová expazní nádoba

LMA 5A

WGB 15-38 kW



LMS 6A



Legenda:

ATF Venkovní čidlo teploty B9

MAG Membránová expanzní nádoba *)

FB Dálkové ovládání *)

KP Čerpadlo kotle Q1

HWF Teplotní čidlo

TKW Studená pitná voda

Q3 Trojcestný ventil TV

TWF Čidlo teplé vody OAZ 36 *) B3

TWW Teplá voda

HM Směšovací ventil

TZR - Cirkulační černadlo 04


I2P Čírku a čírky
HP Černadlo okruhy

III. Cílpolyto okruhu

1) Externí nebo alternativně interní

1) Externí nebo alternativní interní membránová expanzní nádoba

Tato verze umožňuje souběh směšovaného topného okruhu a nabíjení teplé vody, pro čerpadlový okruh je přednost TV absolutní



Legenda :


ATF Venkovní čidlo teploty QAC34
 DWV Trocestný ventil *)
 FB Dálkové ovládání *)
 HM Směšovací ventil *)
 HP Čerpadlo top. okruhu

HVF Teplotní čidlo *)
 MAG Membránová expazní nádoba*)
 TZP Cirkulační čerpadlo *)
 SOK Solární kolektor *)
 SP Solární čerpadlo *)

SSF1 Solární čidlo zásobníku 1 *)
 SVF Solární čidlo kolektoru *)
 TKW Studená pitná voda
 TMV Termostatický směšovací ventil *)
 TWF Čidlo teplé vody QAZ 36 *)

SDP Michací čerpadlo zásobníku
 TWV Teplá voda
 TWZ Cirkulace teplé vody
 *) Příslušenství

Provoz až 3. topných okruhů pomocí přidavného modulu HTSC



Legenda:

ATF Venkovní čidlo teploty
 HP Čerpadlo topného okruhu
 HVF Teplotní čidlo QAD 36*)
 MAG Membránová expanzní nádoba*)
 RTW Spínací termostat *)

TKW Studená pitná voda
 TLP Nabíjecí čerpadlo teplé vody*)
 TWF Čidlo teplé vody QAZ 36 *)
 TZW Cirkulační čerpadlo teplé vody *)
 TWW Teplá voda

TWZ Cirkulace teplé vody
 *) Příslušenství
 1) Externí nebo alternativně interní membránová expanzní nádoba